

Plocha TS s okapovým
chodníkom = 16,45m²

NAVRHOVANÝ ZEMNÝ
KÁBEL NAYY-J 4x240mm²

NAVRHOVANÝ ZEMNÝ VN KÁBEL NAYXS(F)2Y 3x1x70mm²

ex. 3x70+50 AlFe6

RE exist. JB 9/3kN
exist. konz. 1200
exist. VPR-1A

ex. 3x70+50 AlFe6

3x (NAVRHOVANÝ ZEMNÝ
KÁBEL NAYY-J 4x240mm²)

ex.zmk

hosp. budova

NAVRHOV. KIOSKOVÁ TS
koncová - GKP S1M / 160kVA
s prítipožiarnym múrom

d
2333/5


d
2334/4

d
2333/10



Súradnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Zilina
-32-

	STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. PROJEKTY		Dátum: 10/2024	
			Stupeň: DSP	
Názov stavby:		16489 - ZÁZRIVÁ - RÁZTOKY: ZAHUSTENIE TS		Stavebník: SSD, a.s.
Názov výkresu:		DETAIL OSADENIA TS		Formát: A4
Kreslí:	Projektovateľ:	Zodp. proj.:	HIP:	Číslo výkresu:
ING. GAJDOŠIK <i>Gajdošik</i>	ING. GAJDOŠIK <i>Gajdošik</i>	ING. GAJDOŠIK <i>Gajdošik</i>	<i>Zuravská</i>	16489-04