

vývod W1, W2, W4 - smer ex. vzd. NN sieť PB č.1, d.č. 63
 3x (NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NAYY-J 4x240mm²)
 TRASA: 41m, Dĺžka kábla: 3x53=159m

vývod W3 - smer ex. vzd. NN sieť JB d.č. 3000
 NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL NAYY-J 4x240mm²
 TRASA: 3m, Dĺžka kábla: 16m

vývod W4 - PB č. 1 - PB č. 4A
 NAVRHOVANÝ ZÁVESNÝ KÁBEL NFA2X 4x120mm
 trasa: 194m, dĺžka kábla: 201m


1* DB 12/15kV
 4xKS konz. 600
 exist. VZK - 1
 dem. DB
 NFA2X 4x120 zospojkoval' s NAYY 4x240
 NFA2X 4x95+25 pripojiť priamo na sieť

2 - JB 12/20kV
 4xKS konz. 600
 dem JB

3 - JB 10,5/16kV
 4xKS konz. 600
 dem JB



Stredoslovenská distribučná
 akciová spoločnosť
 Zilina
 -32-

	STREDOOSLOVENSÁ DISTRIBUČNÁ, o.s. PROJEKTY		Dátum: 10/2024
	16489 - ZÁZRIVÁ - RÁZTOKY: ZAHUSTENIE TS		Stupeň: DSP
Názov stavby:		Mierka: 1:720	Stavebník: SSD, o.s.
Názov vykresu: SITUÁCIA č.2		Formát: 4 x A4	
Kreslí:	Projektovateľ:	Zodp.proj.:	Číslo vykresu:
ING. GAJDOŠÍK	ING. GAJDOŠÍK	ING. GAJDOŠÍK	16489-03